

TABLEAU D'EQUILIBRAGE HYDRAULIQUE

Local	Pchaud(W) Régime PAC	P froid 7/12°C	Nb de cassette	Vitesse	Ordre d'équilibrage	Débit unitaire théorique en l/h en froid	Débit unitaire réel en l/h	Réglage vanne
Accueil est	2 260	2 000	2x WA 61	R4	7	344	350	3.5
Bureau	1 940	1 800	1x WA 61	R5	1	309.6	308	3
Réunion 2	3 720	4 020	2x WA 63	R4	8	691.44	689	6
Adjoint 1	1 940	1 800	1x WA 61	R5	4	309.6	312	3
Adjoint 2	1 940	1 800	1x WA 62	R5	3	309.6	308	3
Accueil	1 940	1 800	2x WA 61	R5	11	309.6	314	3
Réunion 1	3 720	4 020	2x WA 63	R4	17	691.44	692	6
Comptabilité	1 940	1 800	1x WA 61	R5	15	309.6	315	3
Police	1 940	1 800	1x WA 61	R5	16	309.6	313	3
Bureau 5	2 630	2 870	1x WA 62	R5	6	493.64	495	4.5
Bureau 4	2 630	2 870	1x WA 63	R5	5	493.64	490	4.5
Repro	3 720	4 020	1x WA 63	R4	2	691.44	690	6
Bureau 2	2 630	2 870	1x WA 62	R5	13	493.64	492	4
Bureau 3	2 630	2 870	1x WA 63	R5	12	493.64	493	4
Bureau maire	4 710	4 860	1x WA 63	R3	18	835.92	840	6.5
Bureau 6	4 710	4 860	1x WA 63	R3	19	835.92	839	6.5
Degt 2	1 940	1 800	1x WA 61	R5	14	309.6	310	3
Degt 1	1 940	1 800	1x WA 62	R5	10	309.6	309	3
LT info	1 940	1 800	1x WA 61	R5	9	309.6	315	3